

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **26/11/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		87,26	48,38	141.170,31
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8.971			
(MMPC std)*	317			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,34	21,53
Cámara de Válvulas XV 10003		46,90	21,01
Cámara de Válvulas XV 10008		45,29	22,59
Trampa de Recepción [1]		45,03	23,52

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45,08	18,61	19.442
ERP Maquinarias (19/10)		18,61	8,47	
ERP Maquinarias (19/5)		18,61	3,76	
ERP El Agustino (50/10)		45,52	9,03	5.436
ERP Carretera Central (50/10)		45,77	8,52	
ERP Gambetta (50/10)		44,97	9,39	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,39	4,05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,23	3,03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45,19	4,26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,47	4,34	
ERP Surco (50/5)		46,93	3,76	
ERP Surco (50/10)		46,64	8,86	
ERP R. Prialé (50/10)		45,54	9,16	
ERP Pachacútec (50/10)		47,23	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,00	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,47	18,04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43,43	27,14	78.368
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2.027			
(MMPC std)*	72			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	97,69		
ERM Edegel		45,33	29,37	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	75			
(MMPC std)*	3			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,47	0,58		
ERM Edegel 2		45,39	24,69	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,15	0,23		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre C. Huamán

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN