

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **08/11/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		79,96	48,17	98.699,55
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8.401,46		
(MMPC std)*		297		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,16	25,32
Cámara de Válvulas XV 10003		46,82	21,45
Cámara de Válvulas XV 10008		45,68	22,58
Trampa de Recepción [1]		45,83	23,34

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45,57	18,54	22.025
ERP Maquinarias (19/10)		18,54	8,58	
ERP Maquinarias (19/5)		18,54	4,39	
ERP El Agustino (50/10)		45,74	9,08	5.773
ERP Carretera Central (50/10)		45,89	8,59	
ERP Gambetta (50/10)		45,80	9,43	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,43	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47,98	3,01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45,78	4,16	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,58	4,33	
ERP Surco (50/5)		46,93	3,81	
ERP Surco (50/10)		46,66	8,93	
ERP R. Prialé (50/10)		45,74	9,16	
ERP Pachacútec (50/10)		47,13	9,10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,27	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,08	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,50	18,02	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,33	27,22	32.578
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.709		
(MMPC std)*		60		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0,00	15,01	
ERM Edegel		45,63	30,46	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,38	0,53	
ERM Edegel 2		45,68	24,60	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,00	0,39	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **D. Velasquez**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN