



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 05/11/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		68.54	48.33	106,212.61
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,986.31		
(MMPC std)*		282		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.31	23.67
Cámara de Válvulas XV 10003		46.98	21.07
Cámara de Válvulas XV 10008		45.81	22.66
Trampa de Recepción [1]		45.52	23.12

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.58	18.56	19,917
ERP Maquinarias (19/10)		18.56	8.65	
ERP Maquinarias (19/5)		18.56	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		45.93	9.05	5,916
ERP Carretera Central (50/10)		46.07	8.54	
ERP Gambetta (50/10)		45.51	9.36	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.36	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.16	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.68	4.19	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.65	4.35	
ERP Surco (50/5)		47.11	4.09	
ERP Surco (50/10)		46.83	8.92	
ERP R. Prialé (50/10)		45.93	9.14	
ERP Pachacútec (50/10)		47.29	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.49	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	3.94	
ERP La Victoria (50/19)		46.68	18.06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.95	27.18	78,631
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,671		
(MMPC std)*		59		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	95.13		
ERM Edegel		45.84	30.46	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.41	0.55		
ERM Edegel 2		45.90	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.19	0.39		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre

C. Huamán

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN