

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **11/11/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88,92	48,40	108.857,89
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8.471			
(MMPC std)*	299			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,39	19,48
Cámara de Válvulas XV 10003		46,98	21,01
Cámara de Válvulas XV 10008		45,40	22,50
Trampa de Recepción [1]		45,11	23,24

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45,17	18,62	19.298
ERP Maquinarias (19/10)		18,62	8,71	
ERP Maquinarias (19/5)		18,62	3,73	
ERP El Agustino (50/10)		45,61	9,06	5.516
ERP Carretera Central (50/10)		45,89	8,53	
ERP Gambetta (50/10)		45,09	9,40	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,40	4,03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,23	3,02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45,27	4,18	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,71	4,36	
ERP Surco (50/5)		47,03	4,13	
ERP Surco (50/10)		46,74	9,00	
ERP R. Prialé (50/10)		45,65	9,16	
ERP Pachacútec (50/10)		47,31	9,10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,12	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,06	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,57	18,01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43,52	27,16	78.610
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.864			
(MMPC std)*	66			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	97,98		
ERM Edegel		45,44	30,43	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,38	0,55		
ERM Edegel 2		45,50	24,69	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	101			
(MMPC std)*	4			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,23	0,43		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre C. Huamán

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN