

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **13/11/2014**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		91,85	48,32	151.093,72
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8.639			
(MMPC std)*	305			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,29	22,60
Cámara de Válvulas XV 10003		47,00	20,80
Cámara de Válvulas XV 10008		45,87	22,49
Trampa de Recepción [1]		45,57	23,43

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)		45,62	18,60	20.062
ERP Maquinarias (19/10)		18,60	8,68	
ERP Maquinarias (19/5)		18,60	4,40	
ERP El Agustino (50/10)		45,97	9,03	6.315
ERP Carretera Central (50/10)		46,13	8,65	
ERP Gambetta (50/10)		45,56	9,33	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,33	4,03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,16	3,03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45,75	4,26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,68	4,37	
ERP Surco (50/5)		47,14	4,13	
ERP Surco (50/10)		46,87	8,98	
ERP R. Prialé (50/10)		45,97	9,14	
ERP Pachacútec (50/10)		47,32	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,55	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,93	
ERP La Victoria (50/19)		46,71	18,06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		44,00	27,16	77.939
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.983			
(MMPC std)*	70			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0,00 96,33			
ERM Edegel		45,90	30,47	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,50 0,61			
ERM Edegel 2		45,96	24,71	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	89			
(MMPC std)*	3			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,35 0,43			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

J. Talavera

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN