

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **30/11/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91,64	48,20	92.332,16
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8.127			
(MMPC std)*	287			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,17	24,61
Cámara de Válvulas XV 10003		47,08	21,38
Cámara de Válvulas XV 10008		46,17	22,70
Trampa de Recepción [1]		46,00	23,64

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,00	18,57	19.322
ERP Maquinarias (19/10)		18,57	8,79	
ERP Maquinarias (19/5)		18,57	3,75	
ERP El Agustino (50/10)		46,27	9,08	4.768
ERP Carretera Central (50/10)		46,27	8,74	
ERP Gambetta (50/10)		45,99	9,47	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,47	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,08	3,04	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,13	4,28	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,79	4,38	
ERP Surco (50/5)		47,26	4,07	
ERP Surco (50/10)		46,98	8,99	
ERP R. Prialé (50/10)		46,23	9,21	
ERP Pachacútec (50/10)		47,38	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,81	4,04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,08	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,83	18,10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44,65	27,18	70.683
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.977			
(MMPC std)*	70			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	76,52		
ERM Edegel		46,17	29,65	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,47	0,55		
ERM Edegel 2		46,22	24,61	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,23	0,31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma
Nombre W. Torres

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN