

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 17/11/2014

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94,58	48,32	92.374,89
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5.877			
(MMPC std)*	208			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,30	23,30
Cámara de Válvulas XV 10003		47,16	21,25
Cámara de Válvulas XV 10008		46,31	23,11
Trampa de Recepción [1]		46,12	23,55

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,16	18,65	17.949
ERP Maquinarias (19/10)		18,65	9,01	
ERP Maquinarias (19/5)		18,65	4,41	
ERP El Agustino (50/10)		46,39	9,08	4.765
ERP Carretera Central (50/10)		46,47	8,79	
ERP Gambetta (50/10)		46,08	9,38	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,38	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,17	3,04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,25	4,15	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9,01	4,38	
ERP Surco (50/5)		47,37	4,04	
ERP Surco (50/10)		47,10	9,06	
ERP R. Prialé (50/10)		46,37	9,18	
ERP Pachacútec (50/10)		47,46	9,10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,95	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,08	3,93	
ERP La Victoria (50/19)		46,96	18,14	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44,54	27,16	79.199
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.499			
(MMPC std)*	53			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	93,48		
ERM Edegel		46,30	30,51	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,50	0,64		
ERM Edegel 2		46,36	24,61	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,35	0,43		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre J.López

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN