

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **19/11/2014**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88,60	48,31	214.916,06
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8.939			
(MMPC std)*	316			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,23	21,90
Cámara de Válvulas XV 10003		46,81	20,65
Cámara de Válvulas XV 10008		45,28	22,70
Trampa de Recepción [1]		45,08	23,54

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45,07	18,58	19.793
ERP Maquinarias (19/10)		18,58	8,38	
ERP Maquinarias (19/5)		18,58	4,41	
ERP El Agustino (50/10)		45,41	9,02	5.088
ERP Carretera Central (50/10)		45,73	8,60	
ERP Gambetta (50/10)		45,04	9,39	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,39	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,15	3,02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45,18	4,14	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,38	4,32	
ERP Surco (50/5)		46,85	3,98	
ERP Surco (50/10)		46,56	8,85	
ERP R. Prialé (50/10)		45,50	9,17	
ERP Pachacútec (50/10)		47,13	9,10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44,97	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,02	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,39	18,04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43,49	27,15	78.513
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2.012			
(MMPC std)*	71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0,00	CD (mbar) 97,98		
ERM Edegel		45,30	30,25	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0,41	B (mbar) 0,55		
ERM Edegel 2		45,35	24,67	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	88			
(MMPC std)*	3			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0,11	B (mbar) 0,35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre J. Talavera

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN