



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 03/11/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		80.92	48.31	98,771.63
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,308		
(MMPC std)*		187		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.29	21.91
Cámara de Válvulas XV 10003		47.23	20.42
Cámara de Válvulas XV 10008		46.75	23.06
Trampa de Recepción [1]		46.94	23.14

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.75	18.73	16,363
ERP Maquinarias (19/10)		18.73	9.00	
ERP Maquinarias (19/5)		18.73	4.39	
ERP El Agustino (50/10)		46.71	9.08	5,029
ERP Carretera Central (50/10)		46.63	8.87	
ERP Gambetta (50/10)		46.92	9.39	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.39	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.18	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.90	4.17	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.00	4.37	
ERP Surco (50/5)		47.51	4.11	
ERP Surco (50/10)		47.25	9.09	
ERP R. Prialé (50/10)		46.66	9.17	
ERP Pachacútec (50/10)		47.53	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.30	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.08	3.94	
ERP La Victoria (50/19)		47.12	18.06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.27	27.20	43,735
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		901		
(MMPC std)*		32		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	26.91		
ERM Edegel		46.66	30.54	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.44	0.55		
ERM Edegel 2		46.73	24.65	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.23	0.35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre C. Huamán

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN