

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **15/11/2014**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		85,59	48,39	181.525,69
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8.866			
(MMPC std)*	313			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,35	22,36
Cámara de Válvulas XV 10003		46,95	20,77
Cámara de Válvulas XV 10008		45,22	22,43
Trampa de Recepción [1]		44,89	23,23

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44,98	18,62	19.281
ERP Maquinarias (19/10)		18,62	8,73	
ERP Maquinarias (19/5)		18,62	4,43	
ERP El Agustino (50/10)		45,44	9,03	6.195
ERP Carretera Central (50/10)		45,81	8,59	
ERP Gambetta (50/10)		44,85	9,43	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,43	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,21	3,02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45,07	4,21	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,73	4,38	
ERP Surco (50/5)		46,97	4,02	
ERP Surco (50/10)		46,67	8,93	
ERP R. Prialé (50/10)		45,48	9,14	
ERP Pachacútec (50/10)		47,28	9,10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44,95	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,49	18,11	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43,27	27,16	78.438
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.975			
(MMPC std)*	70			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	97,04		
ERM Edegel		45,27	30,54	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,50	0,58		
ERM Edegel 2		45,33	24,59	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,23	0,35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

W. Torres

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN