

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **27/11/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		84,96	48,16	118.307,09
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		9.248		
(MMPC std)*		327		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,13	21,35
Cámara de Válvulas XV 10003		46,73	20,98
Cámara de Válvulas XV 10008		44,73	22,38
Trampa de Recepción [1]		44,32	23,44

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)		44,44	18,56	21.162
ERP Maquinarias (19/10)		18,56	8,40	
ERP Maquinarias (19/5)		18,56	4,39	
ERP El Agustino (50/10)		45,02	9,01	5.922
ERP Carretera Central (50/10)		45,38	8,44	
ERP Gambetta (50/10)		44,25	9,37	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,37	4,05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47,98	3,02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44,55	4,27	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,40	4,31	
ERP Surco (50/5)		46,67	3,69	
ERP Surco (50/10)		46,36	8,87	
ERP R. Prialé (50/10)		45,06	9,13	
ERP Pachacútec (50/10)		47,05	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44,47	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,01	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,17	18,05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		42,41	27,14	87.896
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		2.021		
(MMPC std)*		71		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	127,37		
ERM Edegel		44,80	29,74	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		396		
(MMPC std)*		14		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,50	0,61		
ERM Edegel 2		44,85	24,68	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		142		
(MMPC std)*		5		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,27	0,31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **C. Huamán**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN