REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **15/11/2015** Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate	90.53	47.40	211,300.57

Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,275
(MMPC std)*	257

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento **[1]**	47.41	23.60
Cámara de Válvulas XV 10003	46.40	19.91
Cámara de Válvulas XV 10008	46.05	23.11
Trampa de Recepción **[1]**	46.30	23.99

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.05	18.44	19,854
ERP Maquinarias (19/10)	18.44	9.28	
ERP Maquinarias (19/5)	18.44	4.17	
ERP El Agustino (50/10)	45.99	9.12	4,945
ERP Carretera Central (50/10)	46.21	8.76	
ERP Gambetta (50/10)	46.34	9.19	
ERP Gambetta (10/5) **[1]**	9.19	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.29	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.21	4.11	
ERP Omicrón (10/5) **[2]**	9.28	4.19	
ERP Surco (50/5)	46.68	4.00	
ERP Surco (50/10)	46.42	9.53	
ERP R. Prialé (50/10)	45.90	9.14	
ERP Pachacútec (50/10)	46.69	8.39	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.66	4.01	
ERP Mochica (10/5) **[3]**	9.12	4.00	
ERP La Victoria (50/19)	46.30	18.10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.88	27.68	33962.76
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,690			
(MMPC std)*	60			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) / CD (mbar)			
	-1.15 / 18.43			

ERM Edegel		45.93	29.25	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) / B (mbar)			
	0.14 / 0.53			

ERM Edegel 2		45.99	24.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) / B (mbar)			
	1.60 / -0.24			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:
Firma
Nombre D. Velasquez

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN