

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓNFecha: **24/11/2015** Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.06	47.24	300,323.30
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,719			
(MMPC std)*	273			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.23	25.57
Cámara de Válvulas XV 10003	45.90	20.48
Cámara de Válvulas XV 10008	44.47	23.00
Trampa de Recepción [1]	43.88	24.16

[1] Temperatura máxima del día anterior.**3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.12	18.33	21,214
ERP Maquinarias (19/10)		18.33	8.97	
ERP Maquinarias (19/5)		18.33	3.68	
ERP El Agustino (50/10)		44.68	9.03	6,050
ERP Carretera Central (50/10)		45.26	8.72	
ERP Gambetta (50/10)		43.76	9.11	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.11	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.09	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.15	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.97	4.04	
ERP Surco (50/5)		45.95	3.88	
ERP Surco (50/10)		45.67	9.48	
ERP R. Prialé (50/10)		44.67	9.05	
ERP Pachacútec (50/10)		46.21	8.41	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.28	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		45.50	18.06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.**4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.24	27.45	87,283
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,792			
(MMPC std)*	63			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	140.91		
ERM Edegel		44.55	29.27	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.26		
ERM Edegel 2		44.60	24.66	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	255			
(MMPC std)*	9			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.64	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos**Elaborado por:**Nombre **E. Hidalgo**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN