

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **06/11/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		81.70	47.28	313,897.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,941			
(MMPC std)*	316			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.28	21.24
Cámara de Válvulas XV 10003	45.84	20.33
Cámara de Válvulas XV 10008	44.18	22.35
Trampa de Recepción [1]	43.80	23.59

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.88	18.31	22,975
ERP Maquinarias (19/10)	18.31	8.77	
ERP Maquinarias (19/5)	18.31	3.69	
ERP El Agustino (50/10)	44.40	8.97	5,866
ERP Carretera Central (50/10)	45.09	8.65	
ERP Gambetta (50/10)	43.80	9.23	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.23	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.14	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.99	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.77	4.06	
ERP Surco (50/5)	45.83	3.97	
ERP Surco (50/10)	45.54	9.47	
ERP R. Prialé (50/10)	44.41	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)	46.19	8.47	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.95	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.97	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	45.37	18.20	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			42.21	27.54	86,865
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,090			
(MMPC std)*		74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	-1.12	141.50			
ERM Edegel			44.21	29.33	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.14	0.55			
ERM Edegel 2			44.26	24.64	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.60	-0.16			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre	M.Salcedo
--------	-----------

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN