



Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 01/11/2015Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.17	47.35	241,930.09
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,145		
(MMPC std)*		252		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.34	24.79
Cámara de Válvulas XV 10003	46.22	20.48
Cámara de Válvulas XV 10008	45.49	22.85
Trampa de Recepción [1]	45.49	23.89

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.33	18.32	22,933
ERP Maquinarias (19/10)	18.32	9.35	
ERP Maquinarias (19/5)	18.32	3.69	
ERP El Agustino (50/10)	45.55	9.01	4,756
ERP Carretera Central (50/10)	45.94	8.79	
ERP Gambetta (50/10)	45.52	9.28	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.28	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.22	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.50	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.35	4.16	
ERP Surco (50/5)	46.41	3.99	
ERP Surco (50/10)	46.15	9.50	
ERP R. Prialé (50/10)	45.48	9.12	
ERP Pachacútec (50/10)	46.54	8.53	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.17	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.01	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	46.00	18.02	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.66	27.43	59,494
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			1,520		
(MMPC std)*			54		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	60.88			
ERM Edegel			45.45	29.27	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			0		
(MMPC std)*			0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.14	0.53			
ERM Edegel 2			45.50	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			0		
(MMPC std)*			0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.56	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreE. Hidalgo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

01-11-2015 CALIDDA.xlsx
Centro de Control