REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **16/11/2015** Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate	87.20	47.40	251,028.95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,566		
(MMPC std)*	197		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento **[1]**	47.39	21.15
Cámara de Válvulas XV 10003	46.30	20.53
Cámara de Válvulas XV 10008	45.48	23.24
Trampa de Recepción **[1]**	45.70	24.05

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.46	18.39	19,766
ERP Maquinarias (19/10)	18.39	9.35	
ERP Maquinarias (19/5)	18.39	3.69	
ERP El Agustino (50/10)	45.49	9.03	5,331
ERP Carretera Central (50/10)	45.84	8.72	
ERP Gambetta (50/10)	45.73	9.29	
ERP Gambetta (10/5) **[1]**	9.29	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.25	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.60	4.04	
ERP Omicrón (10/5) **[2]**	9.35	4.09	
ERP Surco (50/5)	46.47	3.97	
ERP Surco (50/10)	46.20	9.53	
ERP R. Prialé (50/10)	45.44	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)	46.59	8.41	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.12	3.97	
ERP Mochica (10/5) **[3]**	9.03	4.00	
ERP La Victoria (50/19)	46.05	18.15	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.29	27.63	33,038
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	554			
(MMPC std)*	20			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) / CD (mbar)			
	0.00 / 17.34			
ERM Edegel		45.39	29.25	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	A (mbar) / B (mbar)			
	0.14 / 0.55			
ERM Edegel 2		45.44	24.66	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	151			
(MMPC std)*	5			
Presión Diferencial Filtros	A (mbar) / B (mbar)			
	1.60 / 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre D. Velasquez

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN