

## REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **02/11/2015** Hora: **06:00**

**1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.25	47.33	227,427.89
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,685			
(MMPC std)*	201			

## 2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.33	22.67
Cámara de Válvulas XV 10003	46.28	20.65
Cámara de Válvulas XV 10008	45.75	23.04
Trampa de Recepción [1]	45.77	23.85

[1] Temperatura máxima del día anterior.

### 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.68	18.42	17,680
ERP Maquinarias (19/10)	18.42	9.42	
ERP Maquinarias (19/5)	18.42	3.74	
ERP El Agustino (50/10)	45.78	9.03	3,962
ERP Carretera Central (50/10)	46.10	8.81	
ERP Gambetta (50/10)	45.79	9.21	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.21	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.21	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.79	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.42	4.14	
ERP Surco (50/5)	46.53	3.73	
ERP Surco (50/10)	46.28	9.51	
ERP R. Prialé (50/10)	45.69	9.13	
ERP Pachacútec (50/10)	46.64	8.53	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.40	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.03	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	46.15	18.14	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

#### 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.93	27.64	59,159
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,420			
(MMPC std)*		50			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	59.82			
ERM Edegel			45.68	29.26	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.14	0.55			
ERM Edegel 2			45.73	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.56	0.00			

## 5. EVENTOS OPERATIVOS

---

---

---

**Nota:** Los datos suministrados son operativos

**Elaborado por:**

Nombre W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN