



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 19/11/2015
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		82.98	47.24	302,128.23
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,504		
(MMPC std)*		300		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.24	27.60
Cámara de Válvulas XV 10003		45.90	20.88
Cámara de Válvulas XV 10008		44.55	22.93
Trampa de Recepción [1]		44.42	24.09

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.37	18.32	20,912
ERP Maquinarias (19/10)		18.32	9.00	
ERP Maquinarias (19/5)		18.32	3.68	
ERP El Agustino (50/10)		44.68	9.03	6,064
ERP Carretera Central (50/10)		45.28	8.73	
ERP Gambetta (50/10)		44.42	9.12	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.12	4.49	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.07	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.47	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.00	4.08	
ERP Surco (50/5)		45.95	3.95	
ERP Surco (50/10)		45.67	9.50	
ERP R. Prialé (50/10)		44.67	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)		46.21	8.39	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.26	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	4.00	
ERP La Victoria (50/19)		45.51	18.17	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.54	27.58	59,740.77
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,752		
(MMPC std)*		62		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	63.45		
ERM Edegel		44.53	29.22	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.55		
ERM Edegel 2		44.59	24.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.60	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

E. Hidalgo

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN