



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 08/11/2015 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		87.48	46.92	286,922.25
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,676			
(MMPC std)*	342			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		46.92	24.41
Cámara de Válvulas XV 10003		45.63	19.65
Cámara de Válvulas XV 10008		44.06	22.04
Trampa de Recepción [1]		43.73	23.63

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.87	18.49	17,369
ERP Maquinarias (19/10)		18.49	9.36	
ERP Maquinarias (19/5)		18.49	4.11	
ERP El Agustino (50/10)		44.31	9.03	4,488
ERP Carretera Central (50/10)		44.89	8.73	
ERP Gambetta (50/10)		43.72	9.27	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.27	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.82	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.91	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.36	4.22	
ERP Surco (50/5)		45.68	3.76	
ERP Surco (50/10)		45.40	9.55	
ERP R. Prialé (50/10)		44.31	9.12	
ERP Pachacútec (50/10)		45.98	8.47	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.81	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		45.22	18.14	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.13	27.54	86,979
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,085			
(MMPC std)*	74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	140.53		
ERM Edegel		44.07	29.47	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	773			
(MMPC std)*	27			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.26		
ERM Edegel 2		44.12	24.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	102			
(MMPC std)*	4			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.52	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre M.Martinez

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN