

Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 21/11/2015Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		87.42	47.26	263,199.45
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,743		
(MMPC std)*		273		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.26	26.39
Cámara de Válvulas XV 10003	46.14	21.14
Cámara de Válvulas XV 10008	45.17	23.02
Trampa de Recepción [1]	44.98	23.99

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.99	18.40	20,191
ERP Maquinarias (19/10)	18.40	8.99	
ERP Maquinarias (19/5)	18.40	3.68	
ERP El Agustino (50/10)	45.24	9.06	5,734
ERP Carretera Central (50/10)	45.69	8.76	
ERP Gambetta (50/10)	44.94	9.16	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.16	4.49	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.10	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.08	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.99	4.17	
ERP Surco (50/5)	46.28	3.98	
ERP Surco (50/10)	46.00	9.48	
ERP R. Prialé (50/10)	45.19	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)	46.42	8.39	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.88	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.06	4.00	
ERP La Victoria (50/19)	45.86	18.26	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.13	27.59	59,316.16
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			1,892		
(MMPC std)*			67		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	62.45			
ERM Edegel			45.16	29.25	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			0		
(MMPC std)*			0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.20	0.61			
ERM Edegel 2			45.21	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)			0		
(MMPC std)*			0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.64	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreE. Hidalgo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4Fecha de Vigencia:06/10/2014Página 1 de 1

21-11-2015 CALIDDA.xlsx
Centro de Control