

## REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **05/11/2015** Hora: **06:00**

**1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.51	47.28	281,982.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,344			
(MMPC std)*	295			

## 2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento <b>[1]</b>	47.28	23.80
Cámara de Válvulas XV 10003	46.00	20.44
Cámara de Válvulas XV 10008	44.79	22.59
Trampa de Recepción <b>[1]</b>	44.44	23.60

[1] Temperatura máxima del día anterior.

### 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.51	18.35	20,484
ERP Maquinarias (19/10)	18.35	8.93	
ERP Maquinarias (19/5)	18.35	4.09	
ERP El Agustino (50/10)	44.96	9.00	5,763
ERP Carretera Central (50/10)	45.47	8.70	
ERP Gambetta (50/10)	44.47	9.28	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.28	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.13	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.60	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.93	4.03	
ERP Surco (50/5)	46.09	3.95	
ERP Surco (50/10)	45.81	9.49	
ERP R. Prialé (50/10)	44.92	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)	46.33	8.53	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.56	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.00	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	45.66	18.09	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

#### 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			42.83	27.52	87,302
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,084			
(MMPC std)*		74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	-1.12	141.80			
ERM Edegel			44.84	29.30	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.14	0.55			
ERM Edegel 2			44.89	24.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.60	-0.20			

## 5. EVENTOS OPERATIVOS

---

**Nota:** Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre	M.Salcedo
--------	-----------

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007 V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN