



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 09/11/2015
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.79	47.41	230,976.09
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,305		
(MMPC std)*		223		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.41	25.84
Cámara de Válvulas XV 10003		46.34	20.17
Cámara de Válvulas XV 10008		45.77	22.75
Trampa de Recepción [1]		45.82	23.76

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.70	18.41	18,348
ERP Maquinarias (19/10)		18.41	9.26	
ERP Maquinarias (19/5)		18.41	3.69	
ERP El Agustino (50/10)		45.78	9.02	4,194
ERP Carretera Central (50/10)		45.98	8.63	
ERP Gambetta (50/10)		45.84	9.29	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.29	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.29	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.82	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.26	4.09	
ERP Surco (50/5)		46.58	3.96	
ERP Surco (50/10)		46.31	9.47	
ERP R. Prialé (50/10)		45.70	9.12	
ERP Pachacútec (50/10)		46.69	8.91	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.42	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.18	18.19	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.97	27.61	59,445
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,699		
(MMPC std)*		60		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	60.35		
ERM Edegel		45.70	29.71	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.55		
ERM Edegel 2		45.75	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.64	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN