

**REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN**Fecha: 27/11/2015 Hora: 06:00**1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.68	47.16	297,908.17
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,136			
(MMPC std)*	287			

**2. GASODUCTO TRONCAL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.15	28.29
Cámara de Válvulas XV 10003		45.82	21.15
Cámara de Válvulas XV 10008		44.57	22.83
Trampa de Recepción [1]		44.13	24.03

[1] Temperatura máxima del día anterior.

**3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.27	18.38	21,164
ERP Maquinarias (19/10)		18.38	8.95	
ERP Maquinarias (19/5)		18.38	4.08	
ERP El Agustino (50/10)		44.73	8.98	5,743
ERP Carretera Central (50/10)		45.25	8.72	
ERP Gambetta (50/10)		44.11	9.21	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.21	4.49	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.99	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.34	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.95	4.07	
ERP Surco (50/5)		45.89	3.79	
ERP Surco (50/10)		45.62	9.46	
ERP R. Prialé (50/10)		44.69	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)		46.12	8.41	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.33	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.98	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		45.47	18.12	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

**4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		42.52	27.44	86,981
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,925			
(MMPC std)*	68			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	137.70		
<b>ERM Edegel</b>		44.62	29.26	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.58		
<b>ERM Edegel 2</b>		44.67	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.64	0.00		

**5. EVENTOS OPERATIVOS**

---

---

---

Nota: Los datos  
suministrados son  
operativos

Elaborado por:

Nombre W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.