

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **04/11/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		85.56	47.29	322,316.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,841			
(MMPC std)*	312			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.29	25.13
Cámara de Válvulas XV 10003	45.84	20.29
Cámara de Válvulas XV 10008	44.07	22.43
Trampa de Recepción [1]	43.67	23.63

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.76	18.32	21,179
ERP Maquinarias (19/10)	18.32	8.91	
ERP Maquinarias (19/5)	18.32	3.69	
ERP El Agustino (50/10)	44.32	8.96	5,581
ERP Carretera Central (50/10)	45.07	8.66	
ERP Gambetta (50/10)	43.69	9.20	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.20	4.17	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.11	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.86	4.03	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.91	4.06	
ERP Surco (50/5)	45.81	3.95	
ERP Surco (50/10)	45.52	9.50	
ERP R. Prialé (50/10)	44.32	9.04	
ERP Pachacútec (50/10)	46.23	8.53	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.87	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.96	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	45.34	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			42.06	27.71	87,455
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,083			
(MMPC std)*		74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	143.24			
ERM Edegel			44.13	29.31	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.17	0.53			
ERM Edegel 2			44.18	24.65	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.49	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN