

Cálidda

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

GAS NATURAL DEL PERO

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 23/11/2015Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.22	47.22	228,192.95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,690		
(MMPC std)*		201		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.23	22.37
Cámara de Válvulas XV 10003	46.17	20.91
Cámara de Válvulas XV 10008	45.39	23.28
Trampa de Recepción [1]	45.29	24.02

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.26	18.35	19,011
ERP Maquinarias (19/10)	18.35	9.31	
ERP Maquinarias (19/5)	18.35	3.68	
ERP El Agustino (50/10)	45.44	9.02	5,593
ERP Carretera Central (50/10)	45.80	8.79	
ERP Gambetta (50/10)	45.22	9.09	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.09	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.12	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.36	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.31	4.12	
ERP Surco (50/5)	46.34	3.77	
ERP Surco (50/10)	46.08	9.52	
ERP R. Prialé (50/10)	45.38	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)	46.46	8.42	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.07	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.02	3.99	
ERP La Victoria (50/19)	45.93	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.43	27.58	59,344
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,425		
(MMPC std)*		50		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	61.21		
ERM Edegel		45.35	29.24	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.53		
ERM Edegel 2		45.41	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.56	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreW. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4Fecha de Vigencia:06/10/2014Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

23-11-2015 CALIDDA.xlsx
Centro de Control