

Fecha: **12/11/2015**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		84.53	47.41	97,221.95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,263			
(MMPC std)*	256			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.40	24.07
Cámara de Válvulas XV 10003	46.18	20.67
Cámara de Válvulas XV 10008	45.04	22.84
Trampa de Recepción	44.76	23.72

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.73	18.28	23,875
ERP Maquinarias (19/10)	18.28	8.70	
ERP Maquinarias (19/5)	18.28	3.67	
ERP El Agustino (50/10)	45.15	9.02	5,982
ERP Carretera Central (50/10)	45.60	8.60	
ERP Gambetta (50/10)	44.79	9.22	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.22	4.17	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.24	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.87	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.70	4.07	
ERP Surco (50/5)	46.28	3.94	
ERP Surco (50/10)	46.00	9.49	
ERP R. Prialé (50/10)	45.11	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)	46.47	8.25	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.78	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.02	4.00	
ERP La Victoria (50/19)	45.84	18.14	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.40	27.53	79,210
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,628			
(MMPC std)*		57			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	113.26			
ERM Edegel			45.06	29.31	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.20	0.58			
ERM Edegel 2			45.11	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.68	0.20			

5. EVENTOS OPERATIVOS

**Nota: Los datos
suministrados son
operativos**

Elaborado por:

Nombre	C. Huamán
--------	-----------

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.