

Fecha: **20/11/2015**

Hora: 06:00

## REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

## 1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		86.55	47.24	269,117.14
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,505			
(MMPC std)*	300			

## 2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.24	28.42
Cámara de Válvulas XV 10003	46.07	21.17
Cámara de Válvulas XV 10008	45.00	22.90
Trampa de Recepción [1]	44.82	23.99

[1] Temperatura máxima del día anterior.

### 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.76	18.28	22,072
ERP Maquinarias (19/10)	18.28	8.91	
ERP Maquinarias (19/5)	18.28	3.68	
ERP El Agustino (50/10)	45.09	9.01	6,107
ERP Carretera Central (50/10)	45.57	8.68	
ERP Gambetta (50/10)	44.75	9.19	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.19	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.07	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.89	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.91	4.05	
ERP Surco (50/5)	46.17	3.73	
ERP Surco (50/10)	45.89	9.48	
ERP R. Prialé (50/10)	45.05	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)	46.36	8.41	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.72	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.01	4.00	
ERP La Victoria (50/19)	45.74	18.09	

**[1]** Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

#### 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.95	27.59	59,368.51
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.938		
(MMPC std)*		68		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	62.36		
ERM Edegel		45.01	29.25	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.50		
ERM Edegel 2		45.06	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.60	0.00		

## 5. EVENTOS OPERATIVOS

---

---

---

**Nota:** Los datos suministrados son operativos

**Elaborado por:**

Firma

Nombre E. Hidalgo

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN