



GRUPO ENERGÍA DE BIOGÁS

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 26/11/2015Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		83.25	47.27	332,785.14
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,660		
(MMPC std)*		306		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.27	29.10
Cámara de Válvulas XV 10003	45.82	20.75
Cámara de Válvulas XV 10008	44.00	22.66
Trampa de Recepción [1]	43.58	24.02

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.68	18.33	22,168
ERP Maquinarias (19/10)	18.33	8.94	
ERP Maquinarias (19/5)	18.33	4.14	
ERP El Agustino (50/10)	44.26	9.03	6,004
ERP Carretera Central (50/10)	44.98	8.64	
ERP Gambetta (50/10)	43.55	9.25	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.25	4.49	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.12	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.76	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.94	4.13	
ERP Surco (50/5)	45.78	3.95	
ERP Surco (50/10)	45.49	9.51	
ERP R. Prialé (50/10)	44.29	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)	46.13	8.40	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.81	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.03	4.00	
ERP La Victoria (50/19)	45.31	18.18	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.94	27.50	87,071
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,081		
(MMPC std)*		74		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	142.91		
ERM Edegel		44.07	29.26	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.20	0.32		
ERM Edegel 2		44.11	24.66	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.60	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreW. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN