

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **10/11/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		87.03	47.39	261,146.58
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,203			
(MMPC std)*	254			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.38	27.64
Cámara de Válvulas XV 10003		46.19	20.28
Cámara de Válvulas XV 10008		45.44	22.81
Trampa de Recepción [1]		45.47	23.85

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.31	18.31	21,686
ERP Maquinarias (19/10)		18.31	8.97	
ERP Maquinarias (19/5)		18.31	3.69	
ERP El Agustino (50/10)		45.44	9.01	5,767
ERP Carretera Central (50/10)		45.77	8.61	
ERP Gambetta (50/10)		45.48	9.23	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.23	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.24	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.47	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.97	4.04	
ERP Surco (50/5)		46.35	3.94	
ERP Surco (50/10)		46.09	9.50	
ERP R. Prialé (50/10)		45.35	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)		46.47	8.47	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.09	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.01	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		45.95	18.10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.63	27.62	59,236
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,679			
(MMPC std)*	59			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	59.47		
ERM Edegel		45.37	29.48	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.53		
ERM Edegel 2		45.43	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.60	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre M.Martinez

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.