

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>09/10/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		104.45	49.28	169,641.56
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,116		
(MMPC std)*		181		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.26	16.80
	Cámara de Válvulas XV 10003		47.34	16.42
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.77	17.74
	Trampa de Recepción		45.90	21.09
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		45.66	18.40	8,838
ERP Maquinarias (19/10)		18.40	9.45	
ERP Maquinarias (19/5)		18.40	4.12	
ERP El Agustino (50/10)		45.47	9.17	9,511
ERP Carretera Central (50/10)		45.37	8.91	
ERP Gambetta (50/10)		45.85	9.01	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.01	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.18	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.89	4.47	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.45	4.15	
ERP Surco (50/5)		46.80	4.06	
ERP Surco (50/10)		46.44	9.46	
ERP R. Prialé (50/10)		45.68	8.46	
ERP Pachacútec (50/10)		47.59	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.79	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.17	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		46.15	18.09	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		45.07	27.44	57,593
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,397		
(MMPC std)*		49		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	59.12		
<b>ERM Edegel</b>		45.56	30.18	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.79	1.23		
<b>ERM Edegel 2</b>		45.72	24.17	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.97	0.00		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Marlon Luján - Carlos Huamán		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1