

Fecha: **21/10/2012** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		102.41	49.16	210,422.13
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,345		
(MMPC std)*		259		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.11	17.51
Cámara de Válvulas XV 10003	46.44	14.56
Cámara de Válvulas XV 10008	43.87	16.38
Trampa de Recepción	43.84	20.52

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.62	18.32	4,381
ERP Maquinarias (19/10)	18.32	9.43	
ERP Maquinarias (19/5)	18.32	3.79	
ERP El Agustino (50/10)	43.58	9.35	10,366
ERP Carretera Central (50/10)	43.85	8.87	
ERP Gambetta (50/10)	43.79	9.05	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.05	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.97	3.11	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	43.85	4.51	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.43	4.13	
ERP Surco (50/5)	45.36	4.19	
ERP Surco (50/10)	44.93	9.40	
ERP R. Prialé (50/10)	43.89	8.47	
ERP Pachacútec (50/10)	46.78	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.97	4.08	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.35	3.96	
ERP La Victoria (50/19)	44.54	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			42.83	27.31	63,175
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,108			
(MMPC std)*		74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	70.36	0.00			
ERM Edegel			43.72	30.06	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		568			
(MMPC std)*		20			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.79	1.20			
ERM Edegel 2			43.88	24.17	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.94	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: W. Torres

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: W. Torres