

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 14/10/2012		Hora: 06:00		
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		103.96	49.00	189,719.50
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,016		
(MMPC std)*		248		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.98	15.82
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.79	14.91
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.89	16.69
	Trampa de Recepción		44.99	20.85
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.78	18.37	22,619
ERP Maquinarias (19/10)		18.37	9.45	
ERP Maquinarias (19/5)		18.37	3.80	
ERP El Agustino (50/10)		44.66	9.15	9,899
ERP Carretera Central (50/10)		44.68	8.79	
ERP Gambetta (50/10)		44.93	9.09	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.09	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.89	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.99	4.48	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.45	4.14	
ERP Surco (50/5)		46.08	4.05	
ERP Surco (50/10)		45.70	9.50	
ERP R. Prialé (50/10)		44.84	8.48	
ERP Pachacútec (50/10)		47.08	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.95	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.15	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		45.39	18.07	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.15	27.44	57,642
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,924		
(MMPC std)*		68		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	60.59		
ERM Edegel		44.69	30.12	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.76	1.20		
ERM Edegel 2		44.86	24.11	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.94	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: L.Guillen		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1