

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>06/10/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		99.51	49.23	246,448.63
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,202		
(MMPC std)*		254		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.17	16.18
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.78	14.68
	Cámara de Válvulas XV 10008		41.72	16.07
	Trampa de Recepción		41.43	20.50
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		41.40	18.33	20,322
ERP Maquinarias (19/10)		18.33	9.42	
ERP Maquinarias (19/5)		18.33	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		41.57	9.08	9,148
ERP Carretera Central (50/10)		41.87	8.92	
ERP Gambetta (50/10)		41.37	8.99	
ERP Gambetta (10/5) [1]		8.99	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.10	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		41.61	4.43	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.42	4.12	
ERP Surco (50/5)		44.02	4.12	
ERP Surco (50/10)		43.49	9.40	
ERP R. Prialé (50/10)		41.94	8.47	
ERP Pachacútec (50/10)		46.21	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.94	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.08	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		42.96	18.08	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		39.71	27.27	87,279
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,811		
(MMPC std)*		64		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	154.84		
<b>ERM Edegel</b>		41.60	30.16	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		293		
(MMPC std)*		10		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.76	1.20		
<b>ERM Edegel 2</b>		41.76	24.13	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		653		
(MMPC std)*		23		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.74	0.00		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: M. Salcedo - W. Torres		Nombre: M. Salcedo - W. Torres	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1