

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 08/10/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		104.09	49.09	185,005.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,008		
(MMPC std)*		177		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.07	16.37
	Cámara de Válvulas XV 10003		47.12	16.18
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.44	17.44
	Trampa de Recepción		45.77	21.23
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.48	18.30	15,494
ERP Maquinarias (19/10)		18.30	9.48	
ERP Maquinarias (19/5)		18.30	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		45.12	9.16	9,511
ERP Carretera Central (50/10)		45.12	8.96	
ERP Gambetta (50/10)		45.73	9.02	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.02	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.01	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.65	4.47	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.48	4.16	
ERP Surco (50/5)		46.55	4.07	
ERP Surco (50/10)		46.19	9.46	
ERP R. Prialé (50/10)		45.34	8.47	
ERP Pachacútec (50/10)		47.42	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.43	4.08	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.16	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		45.88	18.03	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.36	27.54	32,585
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		837		
(MMPC std)*		30		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	18.07		
ERM Edegel		45.19	30.13	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.79	1.23		
ERM Edegel 2		45.35	24.14	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.01	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: M. Salcedo - W. Torres		Nombre: M. Salcedo - W. Torres	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1