

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>29/10/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		101.10	49.02	232,103.41
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,503		
(MMPC std)*		230		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		48.97	16.41
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.85	15.30
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.49	16.61
Trampa de Recepción		42.38	20.42	
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		42.21	18.23	22,808
ERP Maquinarias (19/10)		18.23	9.42	
ERP Maquinarias (19/5)		18.23	3.78	
ERP El Agustino (50/10)		42.24	9.25	10,400
ERP Carretera Central (50/10)		42.70	8.81	
ERP Gambetta (50/10)		42.35	9.04	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.04	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.84	3.10	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.47	4.40	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.42	4.13	
ERP Surco (50/5)		44.41	4.10	
ERP Surco (50/10)		43.92	9.40	
ERP R. Prialé (50/10)		42.60	8.45	
ERP Pachacútec (50/10)		46.26	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.63	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.25	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		43.48	18.12	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		41.13	27.25	73,413
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,873		
(MMPC std)*		66		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	99.22	0.00		
<b>ERM Edegel</b>		42.31	29.97	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.79	1.20		
<b>ERM Edegel 2</b>		42.47	24.22	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.86	0.00		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Luy Guillen		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1