


<div><div><div><div>Cálidda</div><div><small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div></div></div><div><div>Fecha: 17/10/2012</div><div>Hora: 06:00</div></div></div> <div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div><div>Gerencia Técnica Área de Operaciones</div></div>				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
		99.21	49.14	266,500.00
City Gate				
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,251		
(MMPC std)*		256		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.09	17.01
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.76	14.61
	Cámara de Válvulas XV 10008		41.79	16.15
	Trampa de Recepción		41.60	20.52
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		41.38	18.23	30,227
ERP Maquinarias (19/10)		18.23	9.39	
ERP Maquinarias (19/5)		18.23	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		41.66	9.11	9,585
ERP Carretera Central (50/10)		42.00	8.73	
ERP Gambetta (50/10)		41.54	9.03	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.03	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.99	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		41.70	4.41	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.39	4.12	
ERP Surco (50/5)		44.02	4.02	
ERP Surco (50/10)		43.49	9.36	
ERP R. Prialé (50/10)		41.97	8.46	
ERP Pachacútec (50/10)		46.12	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.98	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.11	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		42.95	18.20	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		40.21	27.32	76,409
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,996		
(MMPC std)*		70		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	117.59		
ERM Edegel		41.67	30.18	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.85	1.00		
ERM Edegel 2		41.82	24.07	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.90	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Marlon Luján		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1