


<div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 01/10/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		103.34	49.09	184,306.34
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,125		
(MMPC std)*		181		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.07	16.89
	Cámara de Válvulas XV 10003		47.03	15.96
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.63	17.32
	Trampa de Recepción		45.79	20.67
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.62	18.37	6,995
ERP Maquinarias (19/10)		18.37	9.45	
ERP Maquinarias (19/5)		18.37	3.83	
ERP El Agustino (50/10)		45.36	9.18	9,049
ERP Carretera Central (50/10)		45.39	9.23	
ERP Gambetta (50/10)		45.74	9.05	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.05	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.98	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.76	4.65	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.45	4.16	
ERP Surco (50/5)		46.58	4.05	
ERP Surco (50/10)		46.24	9.44	
ERP R. Prialé (50/10)		45.53	8.47	
ERP Pachacútec (50/10)		47.35	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.64	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.18	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		45.98	18.03	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.95	27.45	57,504
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,493		
(MMPC std)*		53		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.24	59.12		
ERM Edegel		45.40	30.34	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.76	1.17		
ERM Edegel 2		45.57	24.14	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.94	2.68		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Fabio Rodriguez		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1