

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>02/10/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		102.26	49.02	211,787.94
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,710		
(MMPC std)*		202		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		48.99	15.67
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.45	15.94
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.33	17.45
	Trampa de Recepción		44.18	20.53
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		44.13	18.27	18,542
ERP Maquinarias (19/10)		18.27	9.44	
ERP Maquinarias (19/5)		18.27	3.83	
ERP El Agustino (50/10)		44.12	9.16	8,988
ERP Carretera Central (50/10)		44.22	9.15	
ERP Gambetta (50/10)		44.13	9.09	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.09	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.89	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.31	4.64	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.44	4.16	
ERP Surco (50/5)		45.67	4.21	
ERP Surco (50/10)		45.28	9.43	
ERP R. Prialé (50/10)		44.33	8.47	
ERP Pachacútec (50/10)		46.82	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.42	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.16	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		44.94	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		42.71	27.33	82,360
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,737		
(MMPC std)*		61		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.24	127.25		
<b>ERM Edegel</b>		44.15	30.29	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.76	1.17		
<b>ERM Edegel 2</b>		44.32	24.11	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.94	1.64		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Fabio Rodriguez		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1