

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 07/10/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		102.13	48.98	203,307.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,947		
(MMPC std)*		245		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.95	15.51
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.55	15.13
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.23	16.62
	Trampa de Recepción		44.51	20.97
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.11	18.28	21,318
ERP Maquinarias (19/10)		18.28	9.42	
ERP Maquinarias (19/5)		18.28	3.77	
ERP El Agustino (50/10)		43.90	9.13	10,264
ERP Carretera Central (50/10)		44.03	9.08	
ERP Gambetta (50/10)		44.45	9.05	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.05	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.88	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.39	4.42	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.42	4.13	
ERP Surco (50/5)		45.60	4.05	
ERP Surco (50/10)		45.18	9.43	
ERP R. Prialé (50/10)		44.17	8.47	
ERP Pachacútec (50/10)		46.90	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.26	4.08	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.13	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		44.81	18.06	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.10	27.53	32,312
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,760		
(MMPC std)*		62		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	18.63		
ERM Edegel		44.00	30.18	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.79	1.17		
ERM Edegel 2		44.15	24.23	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.90	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: M. Salcedo - W. Torres		Nombre: M. Salcedo - W. Torres	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1