

Fecha: **18/10/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.56	47.60	242,887.97
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,350			
(MMPC std)*	260			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.53	13.99
Cámara de Válvulas XV 10003	46.46	17.05
Cámara de Válvulas XV 10008	45.74	20.72
Trampa de Recepción	45.73	21.65

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.65	18.64	17,523
ERP Maquinarias (19/10)	18.64	8.78	
ERP Maquinarias (19/5)	18.64	3.82	
ERP El Agustino (50/10)	45.76	9.09	5,166
ERP Carretera Central (50/10)	45.76	8.77	
ERP Gambetta (50/10)	45.69	9.39	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.39	3.99	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.45	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.76	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.78	4.11	
ERP Surco (50/5)	46.68	4.06	
ERP Surco (50/10)	46.41	9.07	
ERP R. Prialé (50/10)	45.76	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)	46.77	9.14	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.29	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.09	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	46.28	18.01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presi3n entrada (barg)	Presi3n salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.75	27.34	61,546
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		1,737			
(MMPC std)*		61			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	59.85	1.68			
ERM Edegel			45.69	30.40	0.00
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.47	0.58			
ERM Edegel 2			45.76	24.93	0.00
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		157			
(MMPC std)*		6			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.92	0.16			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre	E. Beretta
--------	------------

F-OPE-007 V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN