


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div><div>Reporte Diario de Operación</div><div>Fecha: 27/10/2013 Hora: 06:00</div></div></div>					
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
		96.07	47.78	216,152.72	
City Gate					
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,237			
(MMPC std)*		256			
2. GASODUCTO TRONCAL					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión (barg)	Temperatura °C		
		47.72	12.78		
		46.73	17.38		
		46.07	21.05		
		46.11	21.99		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
		ERP Maquinarias (50/19)	45.97	18.76	18,808
		ERP Maquinarias (19/10)	18.76	9.09	
		ERP Maquinarias (19/5)	18.76	3.82	
		ERP El Agustino (50/10)	46.09	8.98	4,636
		ERP Carretera Central (50/10)	46.05	8.78	
		ERP Gambetta (50/10)	46.06	9.51	
		ERP Gambetta (10/5) [1]	9.51	4.00	
		ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.60	3.04	
		ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.15	4.44	
		ERP Omicrón (10/5) [2]	9.09	4.15	
		ERP Surco (50/5)	46.96	4.07	
		ERP Surco (50/10)	46.69	9.24	
		ERP R. Prialé (50/10)	46.07	9.09	
		ERP Pachacútec (50/10)	47.03	9.15	
		ERP Parques del Agustino (50/5)	44.62	4.05	
		ERP Mochica (10/5) [3]	8.98	3.99	
		ERP La Victoria (50/19)	46.56	18.02	
		[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
		4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL			
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
		45.20	27.40	57,611	
ERM Etevensa					
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,886			
(MMPC std)*		67			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	51.96	1.00			
ERM Edegel		46.00	30.58	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.47	0.58			
ERM Edegel 2		46.08	24.74	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		85			
(MMPC std)*		3			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.96	1.00			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:			
		Firma			
		Nombre Erick Hidalgo			
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013			

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

Página 1 de 1