

Fecha: **14/10/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.05	47.44	218,408.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,906			
(MMPC std)*	209			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.38	12.97
Cámara de Válvulas XV 10003	46.40	16.99
Cámara de Válvulas XV 10008	45.81	20.44
Trampa de Recepción	45.85	21.41

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.75	18.74	16,849
ERP Maquinarias (19/10)	18.74	9.01	
ERP Maquinarias (19/5)	18.74	3.82	
ERP El Agustino (50/10)	45.81	9.03	4,342
ERP Carretera Central (50/10)	45.71	8.76	
ERP Gambetta (50/10)	45.80	9.52	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.52	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.29	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.88	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.01	4.17	
ERP Surco (50/5)	46.65	3.83	
ERP Surco (50/10)	46.40	9.19	
ERP R. Prialé (50/10)	45.80	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)	46.70	9.15	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.33	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.03	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	46.27	18.04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.96	27.42	57,444
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,609			
(MMPC std)*		57			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	51.64	0.00			
ERM Edegel			45.74	30.40	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.47	0.61			
ERM Edegel 2			45.81	24.37	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.92	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre W. Torres

F-OPE-007 V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN