


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>Gas Natural del Perú</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>						
Fecha: 21/10/2013 Hora: 06:00						
1. CITY GATE						
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS				
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h		
		96.96	47.75	199,709.91		
City Gate						
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,777				
(MMPC std)*		204				
2. GASODUCTO TRONCAL						
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
			Presión (barg)	Temperatura °C		
	Trampa de Lanzamiento		47.70	15.43		
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.75	17.52		
	Cámara de Válvulas XV 10008		46.32	21.18		
	Trampa de Recepción		46.43	21.85		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION						
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS				
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h		
		ERP Maquinarias (50/19)		46.34	18.68	14,726
		ERP Maquinarias (19/10)		18.68	9.15	
		ERP Maquinarias (19/5)		18.68	3.82	
		ERP El Agustino (50/10)		46.28	8.99	4,165
		ERP Carretera Central (50/10)		46.13	8.69	
		ERP Gambetta (50/10)		46.38	9.47	
		ERP Gambetta (10/5) [1]		9.47	4.00	
		ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.58	2.99	
		ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.45	4.10	
		ERP Omicrón (10/5) [2]		9.15	4.18	
		ERP Surco (50/5)		47.01	4.14	
		ERP Surco (50/10)		46.76	9.24	
		ERP R. Prialé (50/10)		46.25	9.07	
		ERP Pachacútec (50/10)		47.05	9.17	
		ERP Parques del Agustino (50/5)		45.81	4.04	
		ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	3.92	
		ERP La Victoria (50/19)		46.64	18.03	
		[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL						
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS				
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h		
ERM Etevensa		45.54	27.41	57,627		
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,591				
(MMPC std)*		56				
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)				
	51.40	0.00				
ERM Edegel		46.22	30.40	0.00		
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0				
(MMPC std)*		0				
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)				
	0.44	0.58				
ERM Edegel 2		46.29	24.42	0.00		
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0				
(MMPC std)*		0				
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)				
	1.92	0.00				
5. EVENTOS OPERATIVOS						
<div></div> <div></div> <div></div>						
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:				
		Firma				
		Nombre C. Huamán				
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN