

Fecha: **16/10/2013** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.87	47.63	236,769.91
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,294			
(MMPC std)*	258			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.56	14.96
Cámara de Válvulas XV 10003	46.48	16.74
Cámara de Válvulas XV 10008	45.76	20.64
Trampa de Recepción	45.76	21.57

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.64	18.57	18,625
ERP Maquinarias (19/10)	18.57	8.71	
ERP Maquinarias (19/5)	18.57	3.81	
ERP El Agustino (50/10)	45.78	9.02	4,742
ERP Carretera Central (50/10)	45.79	8.75	
ERP Gambetta (50/10)	45.72	9.45	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.45	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.45	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.77	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.71	4.11	
ERP Surco (50/5)	46.71	4.07	
ERP Surco (50/10)	46.44	9.04	
ERP R. Prialé (50/10)	45.78	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)	46.79	9.16	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.31	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.02	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	46.32	18.02	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.86	27.39	57,809
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,833			
(MMPC std)*		65			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	52.49	0.00			
ERM Edegel			45.72	30.41	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.47	0.61			
ERM Edegel 2			45.78	24.31	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.96	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre	W. Torres
--------	-----------

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN