


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>Gas Natural del Perú</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 13/10/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.29	47.44	228,607.41
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,878		
(MMPC std)*		278		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.38	16.35	
Cámara de Válvulas XV 10003		46.37	16.83	
Cámara de Válvulas XV 10008		45.76	19.98	
Trampa de Recepción		45.81	21.40	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.69	18.86	17,836
ERP Maquinarias (19/10)		18.86	9.15	
ERP Maquinarias (19/5)		18.86	3.83	
ERP El Agustino (50/10)		45.78	8.97	3,857
ERP Carretera Central (50/10)		45.70	8.76	
ERP Gambetta (50/10)		45.74	9.59	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.59	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.30	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.83	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.15	4.17	
ERP Surco (50/5)		46.61	3.83	
ERP Surco (50/10)		46.36	9.23	
ERP R. Prialé (50/10)		45.75	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)		46.67	9.17	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.28	4.12	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.97	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		46.22	18.02	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.90	27.40	57,823
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,938		
(MMPC std)*		68		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	52.70	0.00		
ERM Edegel		45.69	30.41	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.44	0.58		
ERM Edegel 2		45.76	24.46	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.88	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		<div>Elaborado por:</div> <div>Firma</div> <div>NombreW. Torres</div>		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		Página 1 de 1