

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 21/10/2014 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		87.19	48.65	141,606.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,642		
(MMPC std)*		305		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.63	17.94
Cámara de Válvulas XV 10003		47.18	19.38
Cámara de Válvulas XV 10008		45.71	22.10
Trampa de Recepción [1]		45.51	22.69

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.50	18.48	19,159
ERP Maquinarias (19/10)		18.48	8.23	
ERP Maquinarias (19/5)		18.48	4.31	
ERP El Agustino (50/10)		45.85	9.03	6,544
ERP Carretera Central (50/10)		46.11	8.66	
ERP Gambetta (50/10)		45.47	9.25	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.25	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.50	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.62	4.13	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.23	4.34	
ERP Surco (50/5)		47.27	4.00	
ERP Surco (50/10)		46.98	8.60	
ERP R. Prialé (50/10)		45.92	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		47.51	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.41	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	3.94	
ERP La Victoria (50/19)		46.82	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.05	27.17	78,149
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,024		
(MMPC std)*		71		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	94.57		
ERM Edegel		45.73	30.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.47	0.61		
ERM Edegel 2		45.78	24.44	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.19	0.35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos
suministrados son
operativos

Elaborado por:

Firma

NombreW. Torres