



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 26/10/2014
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		84.00	48.31	56,892.30
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,596			
(MMPC std)*	268			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.31	20.68
Cámara de Válvulas XV 10003		47.24	19.48
Cámara de Válvulas XV 10008		46.52	22.38
Trampa de Recepción [1]		46.55	22.95

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.42	18.72	18,965
ERP Maquinarias (19/10)		18.72	9.00	
ERP Maquinarias (19/5)		18.72	3.76	
ERP El Agustino (50/10)		46.54	9.07	5,424
ERP Carretera Central (50/10)		46.52	8.88	
ERP Gambetta (50/10)		46.52	9.40	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.40	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.21	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.56	4.18	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.00	4.38	
ERP Surco (50/5)		47.46	4.18	
ERP Surco (50/10)		47.19	9.08	
ERP R. Prialé (50/10)		46.52	9.25	
ERP Pachacútec (50/10)		47.54	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.12	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		47.04	18.10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.60	27.19	58,654
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,913			
(MMPC std)*	68			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	50.37		
ERM Edegel		46.47	30.51	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.38	0.55		
ERM Edegel 2		46.54	24.41	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.15	0.35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

C. Huamán

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN