



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 23/10/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.70	48.19	94,759.84
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,908		
(MMPC std)*		315		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.18	19.48
Cámara de Válvulas XV 10003		46.74	18.86
Cámara de Válvulas XV 10008		45.44	21.96
Trampa de Recepción [1]		45.31	22.64

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.26	18.42	21,085
ERP Maquinarias (19/10)		18.42	8.18	
ERP Maquinarias (19/5)		18.42	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		45.53	9.04	6,696
ERP Carretera Central (50/10)		45.76	8.70	
ERP Gambetta (50/10)		45.27	9.44	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.44	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.04	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.41	4.23	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.18	4.35	
ERP Surco (50/5)		46.85	4.11	
ERP Surco (50/10)		46.57	8.54	
ERP R. Prialé (50/10)		45.58	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		47.08	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.07	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.41	18.02	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		44.09	27.15	68,863
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,927		
(MMPC std)*		68		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	72.78		
<b>ERM Edegel</b>		45.43	30.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.44	0.58		
<b>ERM Edegel 2</b>		45.48	24.38	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.11	0.27		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

NombreW. Torres

F-OPE-007\_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
 (\*) Calculado por OSINERGMIN