



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 29/10/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		76.67	48.16	95,817.72
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,369		
(MMPC std)*		296		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.15	20.20
Cámara de Válvulas XV 10003		46.82	19.00
Cámara de Válvulas XV 10008		45.52	22.34
Trampa de Recepción [1]		45.51	22.87

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.35	18.49	21,546
ERP Maquinarias (19/10)		18.49	8.70	
ERP Maquinarias (19/5)		18.49	4.38	
ERP El Agustino (50/10)		45.57	8.98	6,194
ERP Carretera Central (50/10)		45.81	8.63	
ERP Gambetta (50/10)		45.49	9.43	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.43	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.99	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.53	4.18	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.70	4.36	
ERP Surco (50/5)		46.91	4.09	
ERP Surco (50/10)		46.64	8.93	
ERP R. Prialé (50/10)		45.64	9.16	
ERP Pachacútec (50/10)		47.15	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.15	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.98	3.94	
ERP La Victoria (50/19)		46.47	18.11	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.49	27.17	58,710
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,875		
(MMPC std)*		66		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	51.26		
ERM Edegel		45.51	30.47	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.50	0.58		
ERM Edegel 2		45.56	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.23	0.39		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

NombreW. Torres

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN