



Hora: 06:00

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		85.62	48.30	103,920.76
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,739			
(MMPC std)*	309			

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	48.30	20.67
Cámara de Válvulas XV 10003	46.92	19.24
Cámara de Válvulas XV 10008	45.38	21.59
Trampa de Recepción [1]	45.12	22.29

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.20	18.62	18,117
ERP Maquinarias (19/10)	18.62	8.42	
ERP Maquinarias (19/5)	18.62	3.93	
ERP El Agustino (50/10)	45.53	9.04	6,374
ERP Carretera Central (50/10)	45.72	8.68	
ERP Gambetta (50/10)	45.05	9.30	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.30	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.14	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.28	4.12	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.42	4.36	
ERP Surco (50/5)	46.98	4.03	
ERP Surco (50/10)	46.69	8.63	
ERP R. Prialé (50/10)	45.60	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)	47.28	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.06	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.04	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	46.51	18.04	

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.48	27.19	81,094
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,882			
(MMPC std)*		66			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	102.16			

ERM Edegel			45.39	0 (*)	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.14	0.26			

ERM Edegel 2			45.46	24.35	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.11	0.35			

*Despresurización de la linea a solicitud del cliente

Elaborado por:	
Nombre	C. Huamán

Página 1 de 1

03-10-2014 CALIDDA.xls
Centro de Control